

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Муниципального образования «Город Архангельск»  
«Архангельская средняя школа Соловецких юнг»



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директор школы

М.С. Вяткина  
01 сентября 2017

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**видов работ, выполняемых в порядке текущей**  
**эксплуатации электроустановок**  
**на 2017 - 2018 учебный год**

Работы, указанные в настоящем Перечне, являются постоянно разрешенными, не требуют оформления наряд-допусков и распоряжений выполняются самостоятельно электротехническим персоналом, регистрируется в журнале оперативного обслуживания.

1. Внешний осмотр помещений, оборудования, снятие показаний электросчетчиков (может выполняться единолично);
2. Работы в электроустановках с односторонним питанием;
3. Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования;
4. Ремонт рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммуникационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов;
5. Ремонт отдельных электроприемников;
6. Удаление пыли со светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
7. Замена перегоревших электроламп в светильниках;
8. Замена светильников;
9. Замена разбитых и вышедших из строя электровыключателей;
10. Замена разбитых и вышедших из строя электророзеток;
11. Замена вышедших из строя отдельных участков кабелей и электропроводки;
12. Замена вышедших из строя электрических вилок и разъемов.
13. Работы, выполняемые вдали от токоведущих частей;
14. Другие работы, выполняемые на территории школы, в служебных помещениях, и т.д;

**Примечание:** Перед началом работ по текущей эксплуатации электроустановок исполнитель обязан уведомить ответственного за электрохозяйство школы о месте и характере работы, ее начале и окончании.